

REGULATIV

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

2010

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE

FFV SPILDEVAND A/S
SPILDEVANDSFORSYNINGSSKAB



Energi til mere...

INDHOLDSFORTEGNELSE

1	FORMÅL.....	2
2	LOVGRUNDLAG.....	2
3	GYLDIGHEDSOMRÅDE.....	2
4	DEFINITIONER.....	2
5	TILSLUTNINGSPLIKT.....	2
6	TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANK.....	2
7	BUNDFÆLDNINGSTANKE OG DERES PLACERING.....	3
8	GRUNDEJERNES FORPLIGTELSER.....	3
9	BETALING.....	3
10	ADMINISTRATION.....	4
11	DISPENSATION.....	4
12	OVERTRÆDELSE.....	4
13	KLAGER.....	4
14	IKRAFTTRÆDELSE.....	4

1 FORMAL

Regulativets formål er at sikre, at tømning, transport og sludisponering af affaldsprodukter fra bundfældningstanke sker på miljømæssig forsvarlig vis.

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere samt for spildevandsforsyningselskabet FFV Spildevand A/S.

2 LOVGRUNDLAG

Regulativet er udstedt med hjemmel i:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandsstilladelser m.v.

Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse med senere

ændringer, herunder lov nr. 460 af 12. juni 2009 lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love.

3 GYLDIGHEDSOMRADE

Regulativet omfatter samtlige ejendomme med bundfældningstank i Faaborg-Midtfyn Kommune med undtagelse af ejendomme beliggende på Bjørnø, Illumø og Svælmø.

Ved mere end én bundfældningstank på ejendommen omfattes samtlige bundfældningstanke tømningsordningen.

Tømning af bundfældningstanke omfatter også ejendomme, hvor der er indgået kontraktligt medlemskab med FFV Spildevand A/S.

Tømning af bundfældningstanke er ikke omfattet af tømningsordning for samletanke.

4 DEFINITIONER

Ved bundfældningstank til spildevand m.v. forstås enhver form for tæt, nedgravet beholder med afløb, som anvendes til opsamling af spildevand fra en ejendom. Bundfældningstanke skal være indrettet således, at den tilbageholder bundfældeligt slam og flydeslam fra det tilledte spildevand. Bundfældningstanken skal enten være typegodkendt eller godkendt til opbevaring af spildevand m.v. af FFV Spildevand A/S.

Tag- og overfladevand samt dræn må ikke tilledes bundfældningstanken.

5 TILSLUTNINGSPLIKT

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 kap. 15 er grundejere, som er omfattet af tømningsordningen, forpligtet til at deltage i ordningen efter de af Faaborg-Midtfyn Kommune godkendte regler og takster.

6 TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANK

Bundfældningstanke tømmes én gang årligt af en af FFV Spildevand A/S valgt entreprenør.

Grundejerne får besked om tømnings tidspunktet 1 - 2 uger før, entreprenøren foretager tømningen.

Tømninger foretages i tidsrummet kl. 07.00 - 18.00 dog ikke på søn- og helligdage.

FFV Spildevand A/S varetager bortskaffelse, behandling og deponering af slam fra bundfældningstanke efter gældende regler herfor.

Såfremt en bundfældningstanks kapacitet er for lille (min. 2m³), påhviler det den enkelte grundejer for egen regning at rekvirere tømning i formødent omfang udover den årlige tømning. Tømningen skal foretages af et godkendt slamsugningsfirma.

7 BUNDFÆLDNINGSTANKE OG DERES PLACERING

Det påhviler grundejere af bundfældningstanke at overholde følgende:

Grundejeren er pligtig til at sikre de fornødne adgangsforhold for personel og tømningmateriel således, at tømningen kan foregå uden risiko for skade på beplantning, hegn m.v.

Pladsen omkring bundfældningstanken skal holdes i ryddelig stand, således at tømningen kan foregå uhindret.

Er ejendommen ikke beliggende ved offentlig vej, skal der være mulighed for, at slamsugeren kan vende ved ejendommen.

Private veje skal være kørefaste og kunne give uhindret adgang til tanken.

Det forudsættes, at afstanden mellem bundfældningstanken og kørefast vej ikke overstiger 50 m. Tankdækslet forudsættes at være i eller over terrænhøjde eller gravet frit i forbindelse med tømning.

Dækslet skal være et beton-, støbejernsdæksel eller af lettere materiale. Dækslet skal kunne betjenes af én person. Ved ikke kørebanearealer må vægten på dækslet max. være 25 kg. Ved kørebanearealer må vægten på dækslet max. være 50 kg, og dækslet skal være placeret i eller over terrænhøjde.

Bundfældningstanken skal være tæt for udsivning og i funktionsdygtig stand, herunder skal T-rør og nødvendige skillerum være i orden.

8 GRUNDEJERNES FORPLIGTELSE

Deltagelse i tømningssordningen fritager ikke den enkelte grundejer for:

- i henhold til gældende love og bestemmelser, at sikre at bundfældningstankene fungerer forsvarligt.
- almindelig vedligeholdelse og reparation af ejendommens afløbssystem, herunder for egen regning at rekvirere tømning i formødent omfang ud over den årlige tømning. Tømningen skal foretages af et godkendt slamsugningsfirma.

9 BETALING

Udgifterne til tømning og bortskaffelse af slam fra bundfældningstankene afholdes af grundejerne og opkræves af FFV Spildevand A/S.

Taksten for tømning, forgæves kørsel samt tillæg for ekstra tankvolumen udover 4 m³ fastsættes en gang årligt af FFV Spildevand A/S og fremgår af takstbladet.

Hvis bundfældningstanken ikke er tilgængelig ved den årlige tømning, betales et bidrag for forgæves kørsel samt for tømning på opsamlingssturen.

Hvor betingelserne i afsnit 7 helt eller delvis ikke er opfyldt, og tømning derved giver anledning til væsentlig øgede omkostninger i forhold til det fastsatte tømningsbidrag, udføres tømningen efter regning.

10 ADMINISTRATION

Samtidig med at en ejendom får tilladelse til ny bundfældningstanke, vil denne blive tilmeldt tømningssordningen.

I henhold til Miljøbeskyttelsesloven § 20 kan tilladelser til bundfældningstanke til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning, når dette måtte vise sig ønskeligt af hensyn til fare for forurening ved vandforsyningsanlæg, ændret spildevandsplan, eller hvor hensynet til miljøbeskyttelsen i øvrigt gør det nødvendigt.

Afmelding fra ordningen finder sted, når ejendommen ti sluttes et offentligt kloakanlæg, eller når boligen nedlægges.

Faaborg - Midtlyn Kommune er myndighed for håndhævelse af bestemmelserne i dette regulativ.

FFV Spildevand A/S forestår planlægning, administration og tilsyn med tømningssordningen.

11 DISPENSATION

Der kan normalt ikke dispenseres for regulativets regler.

Hvis der knytter sig helt specielle forhold til bundfældningstankens benyttelse, kan der dog meddeles en tidsbegrænset fritagelse på maksimalt ét år for deltagelse i ordningen med virkning fra anmodningsstidspunktet. Af specielle forhold kan nævnes, at bundfældningstanken står ubenyttet hen i minimum ét år.

Ansøgning om dispensation skal fremsendes skriftligt til FFV Spildevand A/S vedlagt begrundelse for ansøgning. En dispensation vil være betinget af et krav om dokumentation i hvert tilfælde.

12 OVERTRÆDELSE

Overtredelse af dette regulativs bestemmelser kan straffes med bøde i det omfang, overtrædelser omfattes af Miljøbeskyttelsesloven og de i medfør heraf fastsatte bekendtgørelser.

13 KLAGER

Klager i medfør af dette regulativ rettes til FFV Spildevand A/S.

Afgørelser truffet af FFV Spildevand A/S i henhold til dette regulativ kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i Faaborg – Midtlyn Kommune.


Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

14 IKRAFTTRÆDELSE

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2010.


Hans Jørgensen
Borgmester

/


Benny Balsgaard
Kommunaldirektør