

# REGULATIV

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

2010

## TØMNING AF SAMLETANKE

FFV SPILDEVAND A/S  
SPILDEVANDSFORSYNINGSSKAB



*Energi til mere...*

## INDHOLDSFORTEGNELSE

1	FORMÅL.....	2
2	LOVGRUNDLAG.....	2
3	GYLDIGHEDSOMRÅDE .....	2
4	DEFINITIONER.....	2
5	TILSLUTNINGSPLIKT .....	2
6	TØMNING AF SAMLETANK.....	2
7	SAMLETANKE OG DERES PLACERING .....	3
8	GRUNDEJERENS FORPLIGTELSER.....	3
9	BETALING .....	3
10	ADMINISTRATION .....	3
11	DISPENSATION .....	3
12	OVERTRÆDELSE .....	4
13	KLAGER .....	4
14	IKRAFTTRÆDELSE .....	4

## **1 FORMAL**

Regulativets formål er at sikre, at tømning, transport og slutdisponering af affaldsprodukter fra samletanke sker på miljømæssig forsvarlig vis.

Med regulativet fastsættes pligter og rettigheder for berørte grundejere samt for spildevandsforsyningselskabet FFV Spildevand A/S.

## **2 LOVGRUNDLAG**

Regulativet er udstedt med hjemmel i:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. Lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse med senere ændringer, herunder lov nr. 460 af 12. juni 2009 lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love.

## **3 GYLDIGHEDSOMRÅDE**

Regulativet omfatter samtlige ejendomme med samletank i Faaborg–Midtyn Kommune med undtagelse af ejendomme beliggende på Bjørnø, Illumø og Svelmø.

Tømning af samletanke er ikke omfattet af tømningsordning for bundfældningstanke.

Tømning af samletanke omfatter også ejendomme, hvor der er indgået kontraktligt medlemskab med FFV Spildevand A/S.

## **4 DEFINITIONER**

Ved samletank til spildevand m.v. forstås enhver form for tæt, nedgravet beholder uden afløb, som anvendes til opsamling af spildevand fra en ejendom. Beholderen skal enten være typegodkendt eller godkendt til opbevaring af spildevand m.v. af FFV Spildevand A/S.

## **5 TILSLUTNINGSPLIKT**

I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1448 af 11. december 2007 kap. 15 er grundejere, der er omfattet af tømningsordningen, forpligtet til at deltage i ordningen efter de af Faaborg–Midtyn Kommune godkendte regler og takster.

## **6 TØMNING AF SAMLETANK**

Grundejere af ejendomme med samletank skal indgå aftale med et godkendt slamsugningsfirma om tømning af ejendommens samletank.

Samletanken skal have en størrelse, der passer til den ønskede tømningshyppighed og den tilledte mængde spildevand.

## **7 SAMLETANKE OG DERES PLACERING**

Det påhviler grundejere af samletanke at overholde følgende:

Samletanken skal være placeret på ejendommen, så der er uhindret adgang til tømming.

Samletanken skal sikres således, at der ikke opstår sundhedsfare for mennesker og dyr eller gener for omkringboende,

Samletanken skal være forsynet med et tæt Ø 60 cm godkendt støbejerns-, aluminiums- eller andet typegodkendt dæksel. Dækslet skal kunne betjenes af én person. Ved ikke kørebanearealer må vægten på dækslet max. være 25 kg. Ved kørebanearealer må vægten på dækslet max. være 50 kg. Dækslet skal være placeret i eller over terrænhøjde.

Samletanken skal udluftes gennem mindst Ø 50 mm ventilationsledning, der tilsluttes tanken direkte eller gennem afløbsinstallationen

## **8 GRUNDEJERENS FORPLIGTELSER**

Grundejere af ejendomme med samletank har ansvaret for følgende:

At samletanken tømmes efter behov, dog mindst én gang om året for at modvirke fast- groning af flyde- og bundlag i tanken

At indholdet fra samletanken afleveres på et af FFV Spildevand A/S renseanlæg inden for normal åbningstid og efter nærmere aftale med FFV Spildevand A/S.

At vedligeholde og reparere samletanken.

## **9 BETALING**

Udgifter i forbindelse med tømming af samletank samt transport til renseanlæg afholdes af den enkelte grundejer af en ejendom med samletank.

Taksten for behandling af spildevandet på renseanlæggene fastsættes en gang årligt af FFV Spildevand A/S og fremgår af takstbladet.

## **10 ADMINISTRATION**

Faaborg-Midtfyn Kommune er myndighed for håndhævelse af bestemmelserne i dette regulativ.

FFV Spildevand A/S forestår administration og tilsyn med samletanke.

## **11 DISPENSATION**

Der kan normalt ikke dispenseres for regulativets regler.

Ansøgning om dispensation skal fremsendes skriftligt til FFV Spildevand A/S vedlagt begrundelse for ansøgning. En dispensation vil være betinget af et krav om dokumentation i hvert tilfælde.

## 12 OVERTRÆDELSE

Overtrædelse af dette regulativs bestemmelser kan straffes med bøde, idet omfang overtrædelsen omfattes af lov om miljøbeskyttelse og de i medfør heraf fastsatte bekendtgørelser.

## 13 KLAGER

Klager i medfør af dette regulativ rettes til FFV Spildevand A/S.

FFV Spildevand A/S afgørelser i henhold til dette regulativ kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

## 14 IKRAFTTRÆDELSE

Regulativet træder i kraft den 1. januar 2010.

  
Hans Jørgensen  
Borgmester

/   
Benny Balsgaard  
Kommunaldirektør